DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DoP)

Nr S0X

1. Niepowtarzalny identyfikator typu wyrobu: S0X (X = zmienna)

2. Numer typu: S00060, S00110, S00160, S01060, S01110, S01160, S02060, S02110, S02150, S02160, S02150, SH2160, S05110, S03130, S04150, S04160, S03000

3. Przeznaczenie: Drzwi do wydzielania stref pożarowych i dymowych.

4. Nazwa i adres producenta: ELFRI S.r.l., Via Friuli, 9 - 33050 Gonars (UD) Italia

5. Nie zadeklarowano

6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: System 1

7. Numer i nazwa jednostki notyfikowanej: I STITUTO GIORDANO S.p.A. - nr 0407

Na podstawie poniższych działań wydano certyfikat stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

i) Określenie typu wyrobu na podstawie badań typu (w tym pobierania próbek), obliczeń typu, wartości katalogowych lub dokumentów opisowych wyrobów.

ii) Inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji.

iii) Nadzór, ocena i ewaluacja zakładowej kontroli produkcji.

8. Nie zadeklarowano

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Od 5.1.2 do 5.1.6 – Projekt i informacje o wyrobie	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.1 – Postanowienia ogólne	Siła zamykacza 4–7; masa skrzydła drzwi 80–160 kg	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.2 – Zwolnienie elektryczne	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.3 – Wymagania dotyczące urządzenia zamykającego	Nie dotyczy	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.4 – Trwałość	Klasa 5 (50 000 cykli prób)	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.5 – Kąt podtrzymania	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.6 – Zwolnienie ręczne	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006

FUMARO
THE SMOKEBUSTERS

5.2.7 – Ciągłe utrzymanie w położeniu otwartym	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.8 – Zachowanie przy przeciążeniu	Spełnia wymagania (15–36 kg)	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.9 – Opóźnione zwolnienie	Nie dotyczy	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.11 – Wzrost temperatury	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.12 – Odporność na uszkodzenia	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.13 – Przydatność do stosowania w drzwiach ppoż. i dymoszczelnych	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.14.1 – Odporność na korozję	Klasa 4 (240 godzin)	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.14.2 – Odporność na korozję	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami zadeklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

FUMARO
THE SMOKEBUSTERS

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

Gonars, 01.01.2025
(data jak w oryginalnym dokumencie)

Podpisano w imieniu producenta:
Cesarin Alberto (Przedstawiciel prawny)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DoP)

Nr S1

1. Niepowtarzalny identyfikator typu wyrobu: S1

2. Numer typu: S10060, S10061, S10062, S10110, S10111, S10112, S10140, S10141, S10142, S10160, S10161, S10162, S10163, S10164, S13060, S13061, S13062, S13110, S13111, S13112, S13140, S13141, S13142

3. Przeznaczenie: Drzwi do wydzielania stref pożarowych i dymowych.

4. Nazwa i adres producenta: ELFRI S.r.l., Via Friuli, 9 - 33050 Gonars (UD) Italia

5. Nie zadeklarowano

6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: System 1

7. Numer i nazwa jednostki notyfikowanej: ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - nr 0407

Na podstawie poniższych działań wydano certyfikat stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

i) Określenie typu wyrobu na podstawie badań typu (w tym pobierania próbek), obliczeń typu, wartości katalogowych lub dokumentów opisowych wyrobów.

ii) Inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji.

iii) Nadzór, ocena i ewaluacja zakładowej kontroli produkcji.

8. Nie zadeklarowano

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Od 5.1.2 do 5.1.6 – Projekt i informacje o wyrobie	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.1 – Postanowienia ogólne	Siła zamykacza 4–7; masa skrzydła drzwi 80–160 kg	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.2 – Zwolnienie elektryczne	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.3 – Wymagania dotyczące urządzenia zamykającego	Nie dotyczy	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.4 – Trwałość	Klasa 5 (50 000 cykli prób)	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.5 – Kąt podtrzymania	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.6 – Zwolnienie ręczne	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006

FUMARO
THE SMOKEBUSTERS

5.2.7 – Ciągłe utrzymanie w położeniu otwartym	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.8 – Zachowanie przy przeciążeniu	Spełnia wymagania (15–36 kg)	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.9 – Opóźnione zwolnienie	Nie dotyczy	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.11 – Wzrost temperatury	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.12 – Odporność na uszkodzenia	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.13 – Przydatność do stosowania w drzwiach ppoż. i dymoszczelnych	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.14.1 – Odporność na korozję	Klasa 4 (240 godzin)	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.14.2 – Odporność na korozję	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami zadeklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

FUMARO
THE SMOKEBUSTERS

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

Gonars, 01.01.2025
(data jak w oryginalnym dokumencie)

Podpisano w imieniu producenta:
Cesarin Alberto (Przedstawiciel prawny)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DoP)

Nr S2

1. Niepowtarzalny identyfikator typu wyrobu: S2

2. Numer typu: S20050, S21050, S22050, S23050, S29050, S20051, 21051, S22051, S23051, S29051, S20052, S21052, S22052, S23052, S29052, S20110, S21110, S22110, S23110, S20111, S21111, S22111, S23111, S20112, S21112, S22112, S23112

3. Przeznaczenie: Drzwi do wydzielania stref pożarowych i dymowych.

4. Nazwa i adres producenta: ELFRI S.r.l., Via Friuli, 9 - 33050 Gonars (UD) Italia

5. Nie zadeklarowano

6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: System 1

7. Numer i nazwa jednostki notyfikowanej: ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - nr 0407

Na podstawie poniższych działań wydano certyfikat stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

i) Określenie typu wyrobu na podstawie badań typu (w tym pobierania próbek), obliczeń typu, wartości katalogowych lub dokumentów opisowych wyrobów.

ii) Inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji.

iii) Nadzór, ocena i ewaluacja zakładowej kontroli produkcji.

8. Nie zadeklarowano

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Od 5.1.2 do 5.1.6 – Projekt i informacje o wyrobie	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.1 – Postanowienia ogólne	Siła zamykacza 4–7; masa skrzydła drzwi 80–160 kg	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.2 – Zwolnienie elektryczne	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.3 – Wymagania dotyczące urządzenia zamykającego	Nie dotyczy	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.4 – Trwałość	Klasa 5 (50 000 cykli prób)	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.5 – Kąt podtrzymania	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.6 – Zwolnienie ręczne	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006

FUMARO
THE SMOKEBUSTERS

5.2.7 – Ciągłe utrzymanie w położeniu otwartym	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.8 – Zachowanie przy przeciążeniu	Spełnia wymagania (15–36 kg)	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.9 – Opóźnione zwolnienie	Nie dotyczy	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.11 – Wzrost temperatury	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.12 – Odporność na uszkodzenia	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.13 – Przydatność do stosowania w drzwiach ppoż. i dymoszczelnych	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.14.1 – Odporność na korozję	Klasa 4 (240 godzin)	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.14.2 – Odporność na korozję	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami zadeklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

FUMARO
THE SMOKEBUSTERS

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

Gonars, 01.01.2025
(data jak w oryginalnym dokumencie)

Podpisano w imieniu producenta:
Cesarin Alberto (Przedstawiciel prawny)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DoP)

Nr S3

1. Niepowtarzalny identyfikator typu wyrobu: S3

2. Numer typu: S30060, S31060, S32060, S33060, S30061, S31061, S32061, S33061, S30062, S31062, S32062, S33062, 30050_061

3. Przeznaczenie: Drzwi do wydzielania stref pożarowych i dymowych.

4. Nazwa i adres producenta: ELFRI S.r.l., Via Friuli, 9 - 33050 Gonars (UD) Italia

5. Nie zadeklarowano

6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: System 1

7. Numer i nazwa jednostki notyfikowanej: ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - nr 0407

Na podstawie poniższych działań wydano certyfikat stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

i) Określenie typu wyrobu na podstawie badań typu (w tym pobierania próbek), obliczeń typu, wartości katalogowych lub dokumentów opisowych wyrobów.

ii) Inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji.

iii) Nadzór, ocena i ewaluacja zakładowej kontroli produkcji.

8. Nie zadeklarowano

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Od 5.1.2 do 5.1.6 – Projekt i informacje o wyrobie	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.1 – Postanowienia ogólne	Siła zamykacza 4–7; masa skrzydła drzwi 80–160 kg	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.2 – Zwolnienie elektryczne	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.3 – Wymagania dotyczące urządzenia zamykającego	Nie dotyczy	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.4 – Trwałość	Klasa 5 (50 000 cykli prób)	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.5 – Kąt podtrzymania	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.6 – Zwolnienie ręczne	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.7 – Ciągłe utrzymanie w położeniu otwartym	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006

FUMARO THE SMOKEBUSTERS

5.2.8 – Zachowanie przy przeciążeniu	Spełnia wymagania (15–36 kg)	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.9 – Opóźnione zwolnienie	Nie dotyczy	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.11 – Wzrost temperatury	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.12 – Odporność na uszkodzenia	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.13 – Przydatność do stosowania w drzwiach ppoż. i dymoszczelnych	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.14.1 – Odporność na korozję	Klasa 4 (240 godzin)	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.14.2 – Odporność na korozję	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami zadeklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

FUMARO
THE SMOKEBUSTERS

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

Gonars, 01.01.2025
(data jak w oryginalnym dokumencie)

Podpisano w imieniu producenta:
Cesarin Alberto (Przedstawiciel prawny)

ELFRI S.r.l.
Via Friuli, 9
33050 Gonars (UD)

C.F./P.I.V.A. 01662390309
C.C.I.A.A. 187141
Reg. Imprese UD129-17727

www.elfri.com
elfri@elfri.com
tel. +39.0432.931425

Dystrybucja:
www.fumaro.pl

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DoP)

Nr S5

1. Niepowtarzalny identyfikator typu wyrobu: S5

2. Numer typu: S50140, S50141, S50142, S50160, S50161, S50162, S52160, S52161, S52162, S59150, S59151, S59152, S59160, S59161, S59162

3. Przeznaczenie: Drzwi do wydzielania stref pożarowych i dymowych.

4. Nazwa i adres producenta: ELFRI S.r.l., Via Friuli, 9 - 33050 Gonars (UD) Italia

5. Nie zadeklarowano

6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: System 1

7. Numer i nazwa jednostki notyfikowanej: ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - nr 0407

Na podstawie poniższych działań wydano certyfikat stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

i) Określenie typu wyrobu na podstawie badań typu (w tym pobierania próbek), obliczeń typu, wartości katalogowych lub dokumentów opisowych wyrobów.

ii) Inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji.

iii) Nadzór, ocena i ewaluacja zakładowej kontroli produkcji.

8. Nie zadeklarowano

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	**Właściwości użytkowe**	**Zharmonizowana specyfikacja techniczna**
Od 5.1.2 do 5.1.6 – Projekt i informacje o wyrobie	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.1 – Postanowienia ogólne	Siła zamykacza 4–7; masa skrzydła drzwi 80–160 kg	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.2 – Zwolnienie elektryczne	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.3 – Wymagania dotyczące urządzenia zamykającego	Nie dotyczy	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.4 – Trwałość	Klasa 5 (50 000 cykli prób)	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.5 – Kąt podtrzymania	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.6 – Zwolnienie ręczne	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006

FUMARO
THE SMOKEBUSTERS

5.2.7 – Ciągłe utrzymanie w położeniu otwartym	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.8 – Zachowanie przy przeciążeniu	Spełnia wymagania (15–36 kg)	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.9 – Opóźnione zwolnienie	Nie dotyczy	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.11 – Wzrost temperatury	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.12 – Odporność na uszkodzenia	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.13 – Przydatność do stosowania w drzwiach ppoż. i dymoszczelnych	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.14.1 – Odporność na korozję	Klasa 4 (240 godzin)	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.14.2 – Odporność na korozję	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami zadeklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

FUMARO
THE SMOKEBUSTERS

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

Gonars, 01.01.2025
(data jak w oryginalnym dokumencie)

Podpisano w imieniu producenta:
Cesarin Alberto (Przedstawiciel prawny)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DoP)

Nr S5-3-4

1. Niepowtarzalny identyfikator typu wyrobu: S5

2. Numer typu: S50163, S50164, S52163, S52164, S59153, S59154

3. Przeznaczenie: Drzwi do wydzielania stref pożarowych i dymowych.

4. Nazwa i adres producenta: ELFRI S.r.l., Via Friuli, 9 - 33050 Gonars (UD) Italia

5. Nie zadeklarowano

6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: System 1

7. Numer i nazwa jednostki notyfikowanej: ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - nr 0407

Na podstawie poniższych działań wydano certyfikat stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

i) Określenie typu wyrobu na podstawie badań typu (w tym pobierania próbek), obliczeń typu, wartości katalogowych lub dokumentów opisowych wyrobów.

ii) Inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji.

iii) Nadzór, ocena i ewaluacja zakładowej kontroli produkcji.

8. Nie zadeklarowano

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Od 5.1.2 do 5.1.6 – Projekt i informacje o wyrobie	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.1 – Postanowienia ogólne	Siła zamykacza 4–7; masa skrzydła drzwi 80–160 kg	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.2 – Zwolnienie elektryczne	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.3 – Wymagania dotyczące urządzenia zamykającego	Nie dotyczy	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.4 – Trwałość	Klasa 5 (50 000 cykli prób)	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.5 – Kąt podtrzymania	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.6 – Zwolnienie ręczne	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.7 – Ciągłe utrzymanie w położeniu otwartym	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006

FUMARO THE SMOKEBUSTERS

5.2.8 – Zachowanie przy przeciążeniu	Spełnia wymagania (15–36 kg)	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.9 – Opóźnione zwolnienie	Nie dotyczy	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.11 – Wzrost temperatury	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.12 – Odporność na uszkodzenia	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.13 – Przydatność do stosowania w drzwiach ppoż. i dymoszczelnych	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.14.1 – Odporność na korozję	Klasa 4 (240 godzin)	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.14.2 – Odporność na korozję	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami zadeklarowanymi w pkt 9.

11. Sprawdzenie izolacji

Napięcie robocze: 110 Vac / Vdc, 230 Vac / Vdc

Pomiar rezystancji przewodów ochronnych: ≤ 0,2 Ω @ 10 Adc przez 1 s

Badanie wytrzymałości dielektrycznej: 1000 Vac @ 50 Hz przez 1 s, 2000 Vac @ 50 Hz przez 1 s

Badanie rezystancji izolacji: ≥ 2 MΩ @ 500 Vdc przez 1 s

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

FUMARO
THE SMOKEBUSTERS

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

Gonars, 01.01.2025
(data jak w oryginalnym dokumencie)

Podpisano w imieniu producenta:
Cesarin Alberto (Przedstawiciel prawny)

ELFRI S.r.l.
Via Friuli, 9
33050 Gonars (UD)

C.F./P.I.V.A. 01662390309
C.C.I.A.A. 187141
Reg. Imprese UD129-17727

www.elfri.com
elfri@elfri.com
tel. +39.0432.931425

Dystrybucja:
www.fumaro.pl

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DoP)

Nr S6

1. Niepowtarzalny identyfikator typu wyrobu: S6

2. Numer typu: S60060, S60061, S60062, S62060, S62061, S62062

3. Przeznaczenie: Drzwi do wydzielania stref pożarowych i dymowych.

4. Nazwa i adres producenta: ELFRI S.r.l., Via Friuli, 9 - 33050 Gonars (UD) Italia

5. Nie zadeklarowano

6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: System 1

7. Numer i nazwa jednostki notyfikowanej: ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - nr 0407

Na podstawie poniższych działań wydano certyfikat stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

i) Określenie typu wyrobu na podstawie badań typu (w tym pobierania próbek), obliczeń typu, wartości katalogowych lub dokumentów opisowych wyrobów.

ii) Inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji.

iii) Nadzór, ocena i ewaluacja zakładowej kontroli produkcji.

8. Nie zadeklarowano

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Od 5.1.2 do 5.1.6 – Projekt i informacje o wyrobie	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.1 – Postanowienia ogólne	Siła zamykacza 4–7; masa skrzydła drzwi 80–160 kg	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.2 – Zwolnienie elektryczne	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.3 – Wymagania dotyczące urządzenia zamykającego	Nie dotyczy	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.4 – Trwałość	Klasa 5 (50 000 cykli prób)	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.5 – Kąt podtrzymania	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.6 – Zwolnienie ręczne	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.7 – Ciągłe utrzymanie w położeniu otwartym	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006

FUMARO THE SMOKEBUSTERS

5.2.8 – Zachowanie przy przeciążeniu	Spełnia wymagania (15–36 kg)	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.9 – Opóźnione zwolnienie	Nie dotyczy	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.11 – Wzrost temperatury	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.12 – Odporność na uszkodzenia	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.13 – Przydatność do stosowania w drzwiach ppoż. i dymoszczelnych	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.14.1 – Odporność na korozję	Klasa 4 (240 godzin)	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
5.2.14.2 – Odporność na korozję	Spełnia wymagania	EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami zadeklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

Podpisano w imieniu producenta: Cesarin Alberto (Przedstawiciel prawny)

Gonars, data jak w oryginalnym dokumencie

FUMARO
THE SMOKEBUSTERS